

广州市生态环境局

行政处罚决定书

穗荔环法罚〔2020〕52号

当事人：广州牵晴汇房地产有限公司

统一社会信用代码：91440101618426919F

法定代表人：霍业生

地址：广州市荔湾区黄沙大道8号

我局执法人员于2020年6月29日调查发现，在当事人正常经营、冷却塔设备正常使用的情況下，经广州市荔湾区环境监测站现场监测，当事人的冷却塔机房北角上方界外1米的日間噪声值为65dB(A)，超过《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)规定的排放限值(60dB(A))。

以上事实，有《现场笔录》、《询问笔录》、《监测报告》、现场相片等证据为凭。

当事人的上述行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第二十七条的规定。2020年7月15日我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》(穗荔环法告〔2020〕55号)。当事人在法定期限内未提出陈述申辩意见，现本案经我局审查结束。

我局依据《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第(十二)项的规定，责令当事人立即改正

违法行为，并作出如下行政处罚：

罚款1000元。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求到各非税收入代收银行缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项的规定，我局将每日按罚款数数额的3%加处罚款。

当事人如对本处罚决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）申请行政复议，也可收到本决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼期间本处罚决定不停止执行。逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行本处罚决定，我局将依法申请人民法院强制执行。



联系人：黎嘉蕙 电话：020-81247405

地 址： 广州市荔湾区中山八路石路基59号