

广州市荔湾区农业农村和水务局

C 类

穗荔农水函〔2020〕67 号

荔湾区农业农村和水务局对荔湾区第十六届人大七次会议代表建议第 2173 号的答复

林耿波等代表：

你们提出的关于解决东沙街道南漵工业园片区供水水压不足问题的建议收悉，现答复如下：

一、基本情况

东沙街道南漵工业园区位于芳村东沙街环翠南路的南侧，东沙大道的西侧，目前用水是由东沙大道 DN300 市政主管开叉 DN200 管道，经南漵联社一条 DN150 管接入南漵工业园区。近年来，由于周边用水人口激增，工业园区企业用水量日益增多，加之园区内管道陈旧，维护保养不够规范，造成严重超负荷用水，企业反映水量、水压不足。2020 年 4 月，东沙街道牵头组织召开改善南漵工业园区用水问题工作会议。会后，市自来水公司多次进行现场勘查，并向街道提出解决方案，但由于联社未向市自来水公司提出扩容申请，目前南漵工业园区水压不足问题暂未得到妥善解决。

二、解决方案

收到你们提出的问题建议后，我局高度重视，迅速向市自来水公司了解情况，并向该公司发出《荔湾区农业农村和水务局关

于协助答复荔湾区第十六届人大七次会议东沙联组建议的函》。

经与市自来水公司认真研究，现提出以下解决方案：

一是请联社根据实际用水量向市自来水公司提出扩容申请或新增一个 DN100 以上水表，以保障用水量充足。

二是请联社对园区内老旧管道进行查漏、更换，以降低管道漏损率，提高用水效率。

三是市自来水公司根据工业园用水实际情况，优化环翠南路市政管网，尽可能加大来水压力及水量，改善南漵工业园区的用水问题（该方案市自来水公司已立项）。

四是市自来水公司随时向联社提供技术支持，共同解决南漵工业园区的用水问题。



广州市荔湾区农业农村和水务局

2020年9月9日

（联系人：范利平，联系电话：81560994）

与人大代表沟通情况登记表

领衔代表姓名：林耿波

建议标题：关于解决东沙街道南漑工业园片区供水压力不足问题的建议

建议编号：第十六届第七次会议第 2173 号

沟通方式及沟通的领导 (上门拜访\邀请座谈\电话\邮件等)	沟通时间	代表是否同意将答复公开	代表对答复稿是否满意	具体意见
电话沟通	8 月 18 日 10:50	同意	满意	

填报单位：（单位公章）荔湾区农业农村和水务局

填报人：范利平 联系电话：81560994

2020 年 8 月 18 日

备注：该登记表须加盖单位公章与答复文件一并报区人大常委会选举联络人事任免工委，区政府督查室。

建议办理情况征询意见表

编号		建议 题目	
您对承办单位的答复：满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ）			
您对承办单位答复的具体意见：			
 代表签名： 年 月 日			

- 注：1. 本表承办单位书面答复代表建议时附送，每件代表建议一式五份，代表联名提出的，只附送领衔人。
2. 本表由代表自己填写，不够填写的，可另纸书写。
3. 填写后请于 10 天内寄送区人大常委会选举联络人事任免工作委员会二份、区政府督查室二份（芳村大道西 2 号，邮编：510360），代表所在街道人大工委一份。（也可全部交由街道工委转交）

公开属性：主动公开

抄送：区人大常委会选举联络人事任免工委会、区政府督查室、东沙街道联组。

广州市荔湾区农业农村和水务局办公室

2020年9月9日印发
